

別表第1

建築物の給水施設保守点検表

点検項目			回数			主な点検内容
			週	月	年	
貯水槽の外観	1	水槽	1			<ul style="list-style-type: none"> ・周囲は清潔か。油類、汚物等は置いてないか。 ・亀裂はないか。水漏れはないか。 ・水中や水面に沈殿物や浮遊物はないか。
	2	オーバーフロー管 通気管	1			<ul style="list-style-type: none"> ・防虫網は付いているか。 ・網が破れて虫、ごみなどが侵入することはないか。
	3	マンホール	1			<ul style="list-style-type: none"> ・ふたは施錠されているか。 ・防水パッキンの劣化はないか。
ポンプ	4	揚水ポンプ	1			<ul style="list-style-type: none"> ・圧力計、電流計の値に異常はないか。 ・潤滑油は切れていないか。 ・水漏れはないか。
	5	揚水ポンプ自動運転装置 (フロートスイッチ等)	1			<ul style="list-style-type: none"> ・正常に作動しているか。
	6	フート弁 (吸込み管側逆流防止弁)			1	<ul style="list-style-type: none"> ・正常に作動するか。
	7	逆止弁 (吐出し管側逆流防止弁)			1	<ul style="list-style-type: none"> ・正常に作動するか。
消毒	8	塩素滅菌器	1			<ul style="list-style-type: none"> ・薬液はあるか。正常に注入されているか。
水位制御	9	ボールタップ	1			<ul style="list-style-type: none"> ・正常に作動するか。
	10	満減水警報装置	1			<ul style="list-style-type: none"> ・正常に作動するか。
給水管等	11	止水弁			1	<ul style="list-style-type: none"> ・必要なときに完全に開閉できるか。
	12	給水管			1	<ul style="list-style-type: none"> ・排水管等との誤接合（クロスコネクション）はないか。 ・水漏れはないか。
自己水給水設備	13	井戸等	1			<ul style="list-style-type: none"> ・水源の周囲は清潔か。汚染のおそれはないか。 ・柵及び施錠はしてあるか。
	14	水中ポンプ	1			<ul style="list-style-type: none"> ・正常に作動するか。
	15	ろ過装置	1			<ul style="list-style-type: none"> ・ろ材を定期的に入れ替えているか。正常に稼働しているか。

備考 使用する原水が、市町村等の水道事業者から供給される水道水の場合は13～15を除く。