

多数の者の集合する催しにおける火災予防チェック表

防火管理に関する事項

- 計画どおりに消火器が準備されているか。
- 火気使用器具は、安全な場所に設置し、管理するとともに必要に応じてロープなどで観客等と区画されているか。
- 事故発生時の初動体制が整備されているか。
(通報、初期消火、避難誘導、応急手当など)
- 防火のための巡回や避難誘導のための適正な人員が配置されているか。

コンロ等（カセットコンロ・ガスコンロなど）の使用時の注意事項

- 周囲に可燃物や危険物が置かれていないか。
- ゴム製ホースは、プロパンガス専用の物を使用しているか。
- ゴム製ホースの接続部はホースバンド等で確実に締め付けているか。
- ゴム製ホースが劣化していないか。
- ベニヤ板や段ボールなどの可燃物で囲まれていないか。
- コンロは、安定した台の上に安定した状態で置かれているか。
- コンロをおおうような大きな調理器具は使用していないか。1)
- 調理以外の用途に使用していないか。（木炭や練炭の火おこしなど）2)
- カセットコンロを2台以上並べて使用していないか。3)
- 廃棄の際はガスが残っていないことを確認して取り決めに従い廃棄する。
- ガスボンベは、直射日光や火気の近くを避けて転倒しないよう固定されているか。


1)



2)



3)



ガソリン・灯油などの貯蔵・取扱い時の注意事項

- 貯蔵する容器が、消防法適合のものであるか。
- 催しの会場に、ガソリンなどの危険物を持ち込んでいないか。
- 催しの会場で、発電機などに給油を行わないこと。