知多市清掃センターの維持管理の状況に関する情報（令和２年度）

１　処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号イに関する事項）

種類	単位	炉	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
可燃物、不燃物 粗大ごみ	t	１号炉	1,048.20	691.71	0.00	1,244.17	1,421.37	770.49	251.52	100.07	1,057.61	1,077.01	1,433.16	347.37
		２号炉	1,552.63	880.37	965.00	1,111.40	84.03	62.26	1,328.35	1,284.75	1,132.41	382.87	8.98	1,626.55

２　測定に関する事項（同号ロに関する事項）
※運転日平均測定値の月平均値。該当月中に運転日がない等の理由により値がない場合は「－」で表示

測定位置・項目	単位	炉	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
二次燃焼室出口の排ガス温度	℃	１号炉	845	862	—	826	807	804	834	836	882	871	877	866
		２号炉	866	866	868	828	813	836	836	829	826	827	—	858
減温塔出口の排ガス温度	℃	１号炉	176	176	—	178	180	182	178	161	174	169	168	169
		２号炉	180	176	181	177	169	169	182	175	179	181	—	164
誘引通風機入口の一酸化炭素濃度	ppm	１号炉	4	5	—	6	6	8	3	6	5	7	3	3
		２号炉	8	18	18	8	13	32	8	3	15	18	—	10

３　排ガス処理設備等にたい積したばいじんの除去を行った年月日（同号ハに関する事項）

溶融炉	年月日
１号炉	常時除却
２号炉	常時除却

４　煙突から排出される排ガス中の測定に関する事項（同号ニに関する事項）※各炉煙突にて測定

(1) ばい煙濃度（年４回測定）

炉	項目	単位	1	2	3	4
１号炉	採取日	－	R2.4.16	R2.7.10	R2.9.10	R3.2.18
	結果日	－	R2.5.15	R2.7.22	R2.9.28	R3.3.15
	硫黄酸化物（SOx）	ppm	2	1	3	1
	ばいじん	g/Nm3	<0.001	<0.001	0.005	0.013
	塩化水素（HCl）	mg/Nm3	9	24	18	20
	窒素酸化物（Nox）	ppm	13	24	11	21

炉	項目	単位	1	2	3	4
２号炉	採取日	－	R2.4.17	R2.6.10	R2.10.9	R2.12.22
	結果日	－	R2.5.15	R2.6.22	R2.10.28	R3.1.15
	硫黄酸化物（SOx）	ppm	3	<1	2	2
	ばいじん	g/Nm3	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	塩化水素（HCl）	mg/Nm3	19	2	34	15
	窒素酸化物（Nox）	ppm	20	<10	21	17

(2) ダイオキシン類濃度（年１回測定）

炉	項目	単位	1
１号炉	採取日	－	R2.4.16
	結果日	－	R2.5.18
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.015

炉	項目	単位	1
２号炉	採取日	－	R2.4.17
	結果日	－	R2.5.18
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.009