

知多市清掃センター維持管理情報(平成29年度)

1 焼却処理した一般廃棄物の各月ごとの量(単位:t)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却量	2,150.33	2,494.63	1,864.25	1,441.81	1,590.10	2,625.63	1,644.08	1,920.40	1,844.54	1,331.21	1,474.20	1,587.73

2 測定に関する事項((3)(4)以外は運転日平均測定値の月平均値。該当月中に運転日がない等の理由により値がない場合は「-」で表示。)

(1) 二次燃焼室出口排ガスの温度(単位:°C)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	929	908	931	-	-	866	904	876	920	915	897	881
2号炉	941	886	877	863	875	840	-	891	943	959	-	911

(2) 誘引通風機入口の一酸化炭素濃度(単位:ppm)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一酸化炭素 (CO)	1号炉	8	11	18	-	-	23	15	4	6	2	4	3
	2号炉	28	12	18	21	20	14	-	25	29	28	-	9

(3) 煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度(単位:窒素酸化物・硫黄酸化物ppm、塩化水素mg/Nm3、ばいじんµg/Nm3)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
日	2号 21日	1号 29日	2号 16日	/	2号 22日	1号 7日	/	1号7日、2号14日	/	1号17日、2号9日	/	/
窒素酸化物 (NOx)	1号炉	43	/	/	/	49	/	23	/	54	/	/
	2号炉	32	/	31	/	22	/	26	/	4	/	/
硫黄酸化物 (SOx)	1号炉	1未満	/	/	/	1未満	/	3	/	1未満	/	/
	2号炉	1未満	/	1	/	2	/	1未満	/	1	/	/
塩化水素 (HCl)	1号炉	2	/	/	/	1未満	/	2	/	2	/	/
	2号炉	1	/	5	/	21	/	7	/	3	/	/
ばいじん	1号炉	0.001未満	/	/	/	0.001未満	/	0.001未満	/	0.001未満	/	/
	2号炉	0.001未満	/	0.001未満	/	0.001未満	/	0.001未満	/	0.001未満	/	/

(4) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度(年1回測定、単位:ng-TEQ/m³N)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
日	/	/	/	/	2号 22日	1号 7日	/	/	/	/	/	/
1号炉	/	/	/	/	/	0.0930	/	/	/	/	/	/
2号炉	/	/	/	/	0.0083	/	/	/	/	/	/	/

3 排ガス処理施設等に堆積したばいじんの除却日

1号炉	常時除却
2号炉	常時除却