

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年11月28日

計画の名称	知多市の下水道「笑顔が新しい世代につながっていくように。」(防災・安全)											
計画の期間	令和07年度 ~ 令和11年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	知多市											
計画の目標	老朽化した下水道施設の適切な更新を図り、安全・安心、快適な暮らしを守る。 下水道施設の耐震化を図り、安全・安心、快適な暮らしを守る。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	4,680	A	4,680	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7当初	R9末	R11末
1	知多市下水道総合地震対策計画に基づき処理場の耐震化を0%(R7当初)から100%(R9末)に向上させる。(その他関連する事業を含む) 処理場の耐震化対策着手率(その他関連する事業を含む) 耐震化が行われた施設数(箇所)/耐震化をすべき施設数(箇所)	0%	100%	100%
2	スtockマネジメント計画に基づき、南部浄化センターにおける設備の老朽化対策を0%(R7当初)から100%(R11末)に向上させる。 南部浄化センターの老朽化対策着手率 老朽化対策に着手した数(箇所)/老朽化対策を実施すべき数(箇所)	0%	67%	100%
3	スtockマネジメント計画に基づき、中継ポンプにおける設備の老朽化対策を0%(R7当初)から100%(R11末)に向上させる。 ポンプ場の老朽化対策着手率 老朽化対策に着手した数(箇所)/老朽化対策を実施すべき数(箇所)	0%	0%	100%
4	雨水出水浸水想定区域図策定の策定率を0%(R7当初)から100%(R7末)に向上させる。 雨水出水浸水想定区域図の策定率 雨水出水浸水想定区域図を策定した数(個)/雨水出水浸水想定区域図を策定すべき数(個)	0%	100%	100%
5	スtockマネジメント計画に基づき、管渠の老朽化対策を0%(R7当初)から100%(R11末)に向上させる。 管渠の老朽化対策着手率 老朽化対策に着手した延長(km)/老朽化対策が必要な延長(km)	0%	30%	100%
6	スtockマネジメント計画に基づき、管路施設の点検・調査を行い、その実施率を0%(R7当初)から100%(R11末)に向上させる。 管路施設の点検・調査実施率 実施延長(km)/計画延長(km)	0%	50%	100%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R07	R08	R09	R10	R11			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	知多市	直接	知多市	終末処理場	改築	南部浄化センター	耐震化	知多市						400	-	
	A07-002	下水道	一般	知多市	直接	知多市	終末処理場	改築	南部浄化センター	改築、測量、設計、調査、検討	知多市						3,270	策定済	
	A07-003	下水道	一般	知多市	直接	知多市	ポンプ場	改築	中継ポンプ場	改築、測量、設計、調査、検討	知多市						140	策定済	
	A07-004	下水道	一般	知多市	直接	知多市	管渠(雨水)	-	南部処理区・東部処理区	内水浸水リスクマネジメント推進事業	知多市						40	-	
	A07-005	下水道	一般	知多市	直接	知多市	管渠(汚水)	改築	南部処理区・東部処理区	老朽化対策 75~1500 L=1.6km 測量、設計、調査、検討	知多市						380	策定済	
	A07-006	下水道	一般	知多市	直接	知多市	-	-	ストックマネジメント計画点検調査策定業務	点検、調査、策定	知多市						440	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R07	R08	R09	R10	R11			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
水道・下水道事業	A07-007	下水道	一般	知多市	直接	知多市	管渠(雨水)	-	南部処理区・東部処理区	調査、検討、策定	知多市						10	-	
											小計						4,680		
											合計						4,680		

(参考図面)

