

令和8年度 知多市水道事業 水質検査委託 水質検査結果一覧表

住所 : 知多市新舞子字大口地内 採水地点 : ①消防署旭出張所 検体種類 : 給水栓水 水質検査機関 : 株式会社東海分析化学研究所

区分	検査項目		検査結果										測定回数	検出回数	不適合回数	検査回数 の減	水質基準	最大値	最小値	平均値	単位	検査の 省略	
			R8.4.30	R8.5.12	R8.6.2	R8.7.7																	
	天候		雨	晴	雨	晴								-	-	-	-	-	-	-	-		
	採水時刻		11:35	9:10	10:00	9:25								-	-	-	-	-	-	-			
	気温		14.0	22.2	20.8	23.6								4	4	-	-	23.6	14.0	20.2	℃		
	水温		17.5	20.4	23.6	23.5								4	4	-	-	23.6	17.5	21.3	℃		
	遊離残留塩素		0.3	0.3	0.2	0.3								4	4	-	-	0.3	0.2	0.3	mg/L		
基準	1	一般細菌	0	0	0	0								4	0	0		100 CFU/mL以下	0	0	0	CFU/mL	
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出								4	0	0		検出されないこと	-	-	不検出	-	
	3	カドミウム及びその化合物			<0.0003									1	0	0	○	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	mg/L	●
	4	水銀及びその化合物			<0.00005									1	0	0	○	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	mg/L	●
	5	セレン及びその化合物			<0.001									1	0	0	○	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L	●
	6	鉛及びその化合物			<0.001									1	0	0	○	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L	●
	7	ヒ素及びその化合物			<0.001									1	0	0	○	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L	●
	8	六価クロム化合物			<0.002									1	0	0		0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L	●
	9	亜硝酸態窒素			<0.004									1	0	0	○	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	mg/L	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001									1	0	0	○	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.4									1	1	0	○	10 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	mg/L	
	12	フッ素及びその化合物			<0.005									1	0	0	○	0.8 mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L	●
	13	ホウ素及びその化合物			<0.01									1	0	0	○	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	mg/L	●
	14	四塩化炭素			<0.0002									1	0	0	○	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	mg/L	●
	15	1,4-ジオキサン			<0.005									1	0	0	○	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	mg/L	●
	16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004									1	0	0	○	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	mg/L	●
	17	ジクロロメタン			<0.001									1	0	0	○	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L	●
	18	テトラクロロエチレン			<0.001									1	0	0	○	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L	●
	19	トリクロロエチレン			<0.001									1	0	0	○	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L	●
	20	ヘキサフルオロスルホン酸(HFOS)及びヘキサフルオロエタノール(HFEE)			<0.000005									1	0	0	○	0.00005 mg/L以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	mg/L	●
準	21	ベンゼン			<0.001									1	0	0	○	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L	●
	22	塩素酸		▲ 0.13										1	1	0		0.6 mg/L以下	▲ 0.13	▲ 0.13	▲ 0.13	mg/L	
	23	クロロ酢酸		<0.002										1	0	0		0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L	
	24	クロロホルム		△ 0.011										1	1	0		0.06 mg/L以下	△ 0.011	△ 0.011	△ 0.011	mg/L	
	25	ジクロロ酢酸		<0.003										1	0	0		0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	mg/L	
	26	ジブromクロロメタン		0.002										1	1	0		0.1 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	mg/L	
	27	臭素酸		<0.001										1	0	0		0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L	●
	28	総トリハロメタン		△ 0.019										1	1	0		0.1 mg/L以下	△ 0.019	△ 0.019	△ 0.019	mg/L	
	29	トリクロロ酢酸		△ 0.004										1	1	0		0.03 mg/L以下	△ 0.004	△ 0.004	△ 0.004	mg/L	
	30	ブロモジクロロメタン		△ 0.005										1	1	0		0.03 mg/L以下	△ 0.005	△ 0.005	△ 0.005	mg/L	
目	31	ブロモホルム		<0.001										1	0	0		0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L	
	32	ホルムアルデヒド		<0.008										1	0	0		0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	mg/L	
	33	亜鉛及びその化合物		0.01										1	1	0	○	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	mg/L	●
	34	アルミニウム及びその化合物		△ 0.04										1	1	0	○	0.2 mg/L以下	△ 0.04	△ 0.04	△ 0.04	mg/L	●
	35	鉄及びその化合物		0.01										1	1	0	○	0.3 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	mg/L	●
	36	銅及びその化合物		0.01										1	1	0	○	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	mg/L	●
	37	ナトリウム及びその化合物		7.9										1	1	0	○	200 mg/L以下	7.9	7.9	7.9	mg/L	●
	38	マンガン及びその化合物		<0.005										1	0	0	○	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	mg/L	●
	39	塩化物イオン	8.1	7.2	11.3	6.7								4	4	0		200 mg/L以下	11.3	6.7	8.3	mg/L	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		▲ 34										1	1	0	○	300 CaCO ₃ mg/L以下	▲ 34	▲ 34	▲ 34	CaCO ₃ mg/L	●
	41	蒸発残留物		▲ 105										1	1	0	○	500 mg/L以下	▲ 105	▲ 105	▲ 110	mg/L	
	42	陰イオン界面活性剤		<0.02										1	0	0	○	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	mg/L	●
	43	ジェオスミン		<0.000001										1	0	0	○	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	mg/L	●
	44	2-メチルイソボルネオール		<0.000001										1	0	0	○	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	mg/L	●
45	非イオン界面活性剤		<0.002										1	0	0	○	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L	●	
46	フェノール類		<0.0005										1	0	0	○	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L	●	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	△ 0.6	△ 0.6	△ 0.4	△ 0.6								4	4	0		3 mg/L以下	△ 0.6	△ 0.4	△ 0.6	mg/L		
48	pH値	7.3	7.3	7.5	7.3								4	4	0		5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.3	7.4	-		
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								4	0	0		異常でないこと	-	-	異常なし	-		
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								4	0	0		異常でないこと	-	-	異常なし	-		
51	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								4	0	0		5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	度		
52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								4	0	0		2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	度		

検査結果欄の「×」、「◆」、「▲」、「△」は、以下のことを示す
×: 水質基準値を超過した値 [水質基準に不適合]
◆: 水質基準値の1/2を超過した値
▲: 水質基準値の1/5を超過した値 [○の項目について、概ね3ヶ月に1回以上の検査が必要]
△: 水質基準値の1/10を超え、1/5以下の値 [○の項目について、概ね1年に1回以上の検査が必要]

令和8年度 知多市水道事業 水質検査委託 水質検査結果一覧表

住所 : 知多市八幡字笹廻間地内

検体種類 : 給水栓水

水質検査機関 : 株式会社東海分析化学研究所

区分	検査項目	検査結果										測定回数	検出回数	不適合回数	検査回数 の減	水質基準	最大値	最小値	平均値	単位	検査の 省路
		R8.4.30	R8.5.12	R8.6.2	R8.7.7																
	天候	雨	晴	雨	晴							-	-	-		-	-	-	-	-	
	採水時刻	10:40	9:55	11:00	10:05							-	-	-		-	-	-	-	-	
	気温	13.8	22.6	20.6	25.5							4	4	-		25.5	13.8	20.6	℃		
	水温	18.6	21.2	24.2	24.0							4	4	-		24.2	18.6	22.0	℃		
	遊離残留塩素	0.2	0.3	0.2	0.3							4	4	-		0.3	0.2	0.3	mg/L		
基準項目	1 一般細菌	0	0	0	0							4	0	0		100 CFU/mL以下	0	0	0	CFU/mL	
	2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出							4	0	0		検出されないこと	-	-	不検出	-	
	3 カドミウム及びその化合物											0	0	0	○	0.003 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	4 水銀及びその化合物											0	0	0	○	0.0005 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	5 セレン及びその化合物											0	0	0	○	0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	6 鉛及びその化合物											0	0	0	○	0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	7 ヒ素及びその化合物											0	0	0	○	0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	8 六価クロム化合物											0	0	0		0.02 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	9 亜硝酸態窒素											0	0	0	○	0.04 mg/L以下	-	-	-	mg/L	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン											0	0	0	○	0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0	0	0	○	10 mg/L以下	-	-	-	mg/L	
	12 フッ素及びその化合物											0	0	0	○	0.8 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	13 ホウ素及びその化合物											0	0	0	○	1.0 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	14 四塩化炭素											0	0	0	○	0.002 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	15 1,4-ジオキサン											0	0	0	○	0.05 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン											0	0	0	○	0.04 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	17 ジクロロメタン											0	0	0	○	0.02 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	18 テトラクロロエチレン											0	0	0	○	0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	19 トリクロロエチレン											0	0	0	○	0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	20 ベンゼン											0	0	0	○	0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	21 塩素酸											0	0	0		0.6 mg/L以下	-	-	-	mg/L	
	22 クロロ酢酸											0	0	0		0.02 mg/L以下	-	-	-	mg/L	
	23 クロロホルム											0	0	0		0.06 mg/L以下	-	-	-	mg/L	
	24 ジクロロ酢酸											0	0	0		0.03 mg/L以下	-	-	-	mg/L	
	25 ジブロモクロロメタン											0	0	0		0.1 mg/L以下	-	-	-	mg/L	
	26 臭素酸											0	0	0		0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	27 総トリハロメタン											0	0	0		0.1 mg/L以下	-	-	-	mg/L	
	28 トリクロロ酢酸											0	0	0		0.03 mg/L以下	-	-	-	mg/L	
	29 ブロモジクロロメタン											0	0	0		0.03 mg/L以下	-	-	-	mg/L	
	30 ブロモホルム											0	0	0		0.09 mg/L以下	-	-	-	mg/L	
	31 ホルムアルデヒド											0	0	0		0.08 mg/L以下	-	-	-	mg/L	
	32 亜鉛及びその化合物											0	0	0	○	1.0 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	33 アルミニウム及びその化合物											0	0	0	○	0.2 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	34 鉄及びその化合物											0	0	0	○	0.3 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	35 銅及びその化合物											0	0	0	○	1.0 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	36 ナトリウム及びその化合物											0	0	0	○	200 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	37 マンガン及びその化合物											0	0	0	○	0.05 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	38 塩化物イオン	8.1	6.8	9.5	5.7							4	4	0		200 mg/L以下	9.5	5.7	7.5	mg/L	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)											0	0	0	○	300 CaCO ₃ mg/L以下	-	-	-	CaCO ₃ mg/L	●
	40 蒸発残留物											0	0	0	○	500 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	41 陰イオン界面活性剤											0	0	0	○	0.2 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	42 ジェオスミン											0	0	0	○	0.00001 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	43 2-メチルイソボルネオール											0	0	0	○	0.00001 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	44 非イオン界面活性剤											0	0	0	○	0.02 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	45 フェノール類											0	0	0	○	0.005 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	△ 0.5	△ 0.4	△ 0.4	△ 0.5							4	4	0		3 mg/L以下	△ 0.5	△ 0.4	△ 0.5	mg/L	
	47 pH値	7.5	7.1	7.4	7.5							4	4	0		5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.1	7.4	-	
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							4	0	0		異常でないこと	-	-	異常なし	-	
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							4	0	0		異常でないこと	-	-	異常なし	-	
	50 色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							4	0	0		5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	度	
	51 濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							4	0	0		2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	度	

検査結果欄の「×」、「◆」、「▲」、「△」は、以下のことを示す
×: 水質基準値を超過した値〔水質基準に不適合〕
◆: 水質基準値の1/2を超過した値
▲: 水質基準値の1/5を超過した値〔○の項目について、概ね3ヶ月に1回以上の検査が必要〕
△: 水質基準値の1/10を超え、1/5以下の値〔○の項目について、概ね1年に1回以上の検査が必要〕

令和8年度 知多市水道事業 水質検査委託 水質検査結果一覧表

住所 : 知多市八幡字笹廻間地内

検体種類 : 給水栓水

水質検査機関 : 株式会社東海分析化学研究所

区分	検査項目	検査結果										測定 回数	検出 回数	不適 回数	検査 回数 の減	水 質 基 準	最大値	最小値	平均値	単位	検査の 省路		
		R8.4.30	R8.5.12	R8.6.2	R8.7.7																		
基準項目	天候	雨	晴	雨	晴							-	-	-		-	-	-	-	-			
	採水時刻	10:50	9:40	10:45	9:55							-	-	-		-	-	-	-	-			
	気温	13.8	22.1	20.6	25.2							4	4	-		25.2	13.8	20.4	℃				
	水温	18.8	20.0	23.3	23.3							4	4	-		23.3	18.8	21.4	℃				
	遊離残留塩素	0.3	0.4	0.3	0.4							4	4	-		-	0.4	0.3	0.4	mg/L			
	1 一般細菌	0	0	0	0							4	0	0		100 CFU/mL以下	0	0	0	CFU/mL			
	2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出							4	0	0		検出されないこと	-	-	不検出	-			
	3 カドミウム及びその化合物											0	0	0	○	0.003 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	4 水銀及びその化合物											0	0	0	○	0.0005 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	5 セレン及びその化合物											0	0	0	○	0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	6 鉛及びその化合物											0	0	0	○	0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	7 ヒ素及びその化合物											0	0	0	○	0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	8 六価クロム化合物											0	0	0		0.02 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	9 亜硝酸態窒素											0	0	0	○	0.04 mg/L以下	-	-	-	mg/L			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン											0	0	0	○	0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L			
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0	0	0	○	10 mg/L以下	-	-	-	mg/L			
	12 フッ素及びその化合物											0	0	0	○	0.8 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	13 ホウ素及びその化合物											0	0	0	○	1.0 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	14 四塩化炭素											0	0	0	○	0.002 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	15 1,4-ジオキサン											0	0	0	○	0.05 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン											0	0	0	○	0.04 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	17 ジクロロメタン											0	0	0	○	0.02 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	18 テトラクロロエチレン											0	0	0	○	0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	19 トリクロロエチレン											0	0	0	○	0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	20 ベンゼン											0	0	0	○	0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	21 塩素酸											0	0	0		0.6 mg/L以下	-	-	-	mg/L			
	22 クロロ酢酸											0	0	0		0.02 mg/L以下	-	-	-	mg/L			
	23 クロロホルム											0	0	0		0.06 mg/L以下	-	-	-	mg/L			
	24 ジクロロ酢酸											0	0	0		0.03 mg/L以下	-	-	-	mg/L			
	25 ジブロモクロロメタン											0	0	0		0.1 mg/L以下	-	-	-	mg/L			
	26 臭素酸											0	0	0		0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	27 総トリハロメタン											0	0	0		0.1 mg/L以下	-	-	-	mg/L			
	28 トリクロロ酢酸											0	0	0		0.03 mg/L以下	-	-	-	mg/L			
	29 ブロモジクロロメタン											0	0	0		0.03 mg/L以下	-	-	-	mg/L			
	30 ブロモホルム											0	0	0		0.09 mg/L以下	-	-	-	mg/L			
	31 ホルムアルデヒド											0	0	0		0.08 mg/L以下	-	-	-	mg/L			
	32 亜鉛及びその化合物											0	0	0	○	1.0 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	33 アルミニウム及びその化合物											0	0	0	○	0.2 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	34 鉄及びその化合物											0	0	0	○	0.3 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	35 銅及びその化合物											0	0	0	○	1.0 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	36 ナトリウム及びその化合物											0	0	0	○	200 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	37 マンガン及びその化合物											0	0	0	○	0.05 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	38 塩化物イオン		8.0	7.1	11.3	6.2						4	4	0		200 mg/L以下	11.3	6.2	8.2	mg/L			
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)											0	0	0	○	300 CaCO ₃ mg/L以下	-	-	-	CaCO ₃ mg/L	●		
	40 蒸発残留物											0	0	0	○	500 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	41 陰イオン界面活性剤											0	0	0	○	0.2 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	42 ジェオスミン											0	0	0	○	0.00001 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	43 2-メチルイソボルネオール											0	0	0	○	0.00001 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	44 非イオン界面活性剤											0	0	0	○	0.02 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	45 フェノール類											0	0	0	○	0.005 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●		
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	△	0.5	△	0.4	△	0.5	▲	0.8				4	4	0		3 mg/L以下	▲	0.8	△	0.4	△	0.6
47 pH値		7.3		7.4		7.5		7.4				4	4	0		5.8 以上 8.6 以下	7.5		7.3		7.4	-	
48 味		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし				4	0	0		異常でないこと	-		-	異常なし	-		
49 臭気		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし				4	0	0		異常でないこと	-		-	異常なし	-		
50 色度		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5				4	0	0		5 度以下	<0.5		<0.5		<0.5		度
51 濁度		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1				4	0	0		2 度以下	<0.1		<0.1		<0.1		度

検査結果欄の「×」、「◆」、「▲」、「△」は、以下のことを示す
×: 水質基準値を超過した値〔水質基準に不適合〕
◆: 水質基準値の1/2を超過した値
▲: 水質基準値の1/5を超過した値〔○の項目について、概ね3ヶ月に1回以上の検査が必要〕
△: 水質基準値の1/10を超え、1/5以下の値〔○の項目について、概ね1年に1回以上の検査が必要〕

令和8年度 知多市水道事業 水質検査委託 水質検査結果一覧表

住所 : 知多市南粕谷4丁目90 採水地点 : ⑤粕谷台6号公園 検体種類 : 給水栓水 水質検査機関 : 株式会社東海分析化学研究所

区分	検査項目	検査結果										測定回数	検出回数	不適合回数	検査回数 の減	水質基準	最大値	最小値	平均値	単位	検査の 省略	
		R8.4.30	R8.5.12	R8.6.2	R8.7.7																	
	天候	雨	晴	雨	晴							-	-	-		-	-	-	-	-		
	採水時刻	11:20	8:50	9:40	9:05							-	-	-		-	-	-	-	-		
	気温	13.8	21.8	20.8	23.8							4	4	-		23.8	13.8	20.1	℃			
	水温	19.6	21.5	24.5	24.2							4	4	-		24.5	19.6	22.5	℃			
	遊離残留塩素	0.3	0.4	0.3	0.3							4	4	-		-	0.4	0.3	0.3	mg/L		
基準	1 一般細菌	0	0	0	0							4	0	0		100 CFU/mL以下	0	0	0	CFU/mL		
	2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出							4	0	0		検出されないこと	-	-	不検出	-		
	3 カドミウム及びその化合物											0	0	0	○	0.003 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
	4 水銀及びその化合物											0	0	0	○	0.0005 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
	5 セレン及びその化合物											0	0	0	○	0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
	6 鉛及びその化合物											0	0	0	○	0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
	7 ヒ素及びその化合物											0	0	0	○	0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
	8 六価クロム化合物											0	0	0		0.02 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
	9 亜硝酸態窒素											0	0	0	○	0.04 mg/L以下	-	-	-	mg/L		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン											0	0	0	○	0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0	0	0	○	10 mg/L以下	-	-	-	mg/L		
	12 フッ素及びその化合物											0	0	0	○	0.8 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
	13 ホウ素及びその化合物											0	0	0	○	1.0 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
	14 四塩化炭素											0	0	0	○	0.002 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
	15 1,4-ジオキサン											0	0	0	○	0.05 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
	16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン											0	0	0	○	0.04 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
	17 ジクロロメタン											0	0	0	○	0.02 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
	18 テトラクロロエチレン											0	0	0	○	0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
	19 トリクロロエチレン											0	0	0	○	0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
	20 ベンゼン											0	0	0	○	0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
準	21 塩素酸											0	0	0		0.6 mg/L以下	-	-	-	mg/L		
	22 クロロ酢酸											0	0	0		0.02 mg/L以下	-	-	-	mg/L		
	23 クロロホルム											0	0	0		0.06 mg/L以下	-	-	-	mg/L		
	24 ジクロロ酢酸											0	0	0		0.03 mg/L以下	-	-	-	mg/L		
	25 ジブromクロロメタン											0	0	0		0.1 mg/L以下	-	-	-	mg/L		
	26 臭素酸											0	0	0		0.01 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
	27 総トリハロメタン											0	0	0		0.1 mg/L以下	-	-	-	mg/L		
	28 トリクロロ酢酸											0	0	0		0.03 mg/L以下	-	-	-	mg/L		
	29 ブロモジクロロメタン											0	0	0		0.03 mg/L以下	-	-	-	mg/L		
	30 ブロモホルム											0	0	0		0.09 mg/L以下	-	-	-	mg/L		
項	31 ホルムアルデヒド											0	0	0		0.08 mg/L以下	-	-	-	mg/L		
	32 亜鉛及びその化合物											0	0	0	○	1.0 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
	33 アルミニウム及びその化合物											0	0	0	○	0.2 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
	34 鉄及びその化合物											0	0	0	○	0.3 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
	35 銅及びその化合物											0	0	0	○	1.0 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
	36 ナトリウム及びその化合物											0	0	0	○	200 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
	37 マンガン及びその化合物											0	0	0	○	0.05 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
	38 塩化物イオン	8.1	7.1	11.2	6.0							4	4	0		200 mg/L以下	11.2	6.0	8.1	mg/L		
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)											0	0	0	○	300 CaCO ₃ mg/L以下	-	-	-	CaCO ₃ mg/L	●	
	目	40 蒸発残留物											0	0	0	○	500 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●
41 陰イオン界面活性剤												0	0	0	○	0.2 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
42 ジェオスミン												0	0	0	○	0.00001 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
43 2-メチルイソボルネオール												0	0	0	○	0.00001 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
44 非イオン界面活性剤												0	0	0	○	0.02 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
45 フェノール類												0	0	0	○	0.005 mg/L以下	-	-	-	mg/L	●	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)		△ 0.5	△ 0.4	△ 0.4	△ 0.6							4	4	0		3 mg/L以下	△ 0.6	△ 0.4	△ 0.5	mg/L		
47 pH値		7.4	7.3	7.4	7.3							4	4	0		5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.3	7.4	-		
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							4	0	0		異常でないこと	-	-	異常なし	-		
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							4	0	0		異常でないこと	-	-	異常なし	-		
50 色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							4	0	0		5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	度		
51 濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							4	0	0		2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	度		

検査結果欄の「×」、「◆」、「▲」、「△」は、以下のことを示す
×: 水質基準値を超過した値〔水質基準に不適合〕
◆: 水質基準値の1/2を超過した値
▲: 水質基準値の1/5を超過した値〔○の項目について、概ね3ヶ月に1回以上の検査が必要〕
△: 水質基準値の1/10を超え、1/5以下の値〔○の項目について、概ね1年に1回以上の検査が必要〕